

Kuopion kaupunki

Kaupunkiympäristö
kunnallistekninen suunnittelu
Paula Pakarinen

23.3.2021

Julkinen

Matkakeskus**Vammaisneuvoston (vane) tutustumiskäynti**

Aika:	22.3.2021 klo 13-15	
Paikka:	Matkakeskus	
Läsnä:	Mika Saastamoinen	vane
	Tytti Luoma	vane
	Tuomo Burman	vane
	Mikko Roininen	vane
	Erno Ruotsalainen	Lapti Oy
	Antti Niskanen	Kuopion kaupunki
	Paula Pakarinen	Kuopion kaupunki (siht.)

Kohde

Kuopion Portti on rakennusliike Lapti Oy:n toteuttama hybridikohde, jossa on mm. asu-
mista, liike- ja toimistotiloja ja päiväkotia. Kaupunki on vuokrannut osan keskusaulan odo-
tustiloista. Väylävirasto ja kaupunki ovat yhteistyössä toteuttaneet juna-asemalle johtavan
tunnelin oikaisupätkän; Väylävirasto uudistaa loput tunnelista ratapiharemonttiin liittyen.

Katselmus

Tutustuttiin rakennuksen alakerran ratkaisuihin. Piha-alueelle ei käyty, koska alueella oli
lunta.

Huomiot

- Ohjaava raita on hyvä.
- Tarkastetaan yhdyskäytävän suunnitelmista luiskien kaltevuus. Pakarinen pyytää suunnitelmat Jukka Eskeliseltä ja toimittaa ne edelleen tiedoksi vanelle.
- Pistemerkinnot vessoille ja ohje ovien avaamiseen pistemerkinnoin tulee Laptin kautta jälkitoimituksena.
- Portaista puuttui kontrastiraidat. Sovittiin, että Pakarinen selvittää Tilapalvelujen Marko Väätäiseltä, miten kirjastossa hoidettiin portaissa heikkonäköisten huomioiminen ja toimittaa tiedon Ruotsalaiselle, joka vastaa toteuttamisesta. Kirjastossa toteutettu ratkaisu on todettu katselmuksessa toimivaksi.
- Odotustilassa on kaksi merkintää siitä, että alueella on induktiosilmukka. Sovittiin, että pilarissa oleva merkintä käännetään tai lisätään toinen merkintä, jotta merkinnän havaitsee tullessa sisään. Sovittiin myös, että samaan pilariin lisätään saattajapalvelun symboli. Lisäksi toiveena oli saada infotauluun induktiosilmukkamerkintä esim. opaskarttaan. Pakarinen tiedottaa asiasta Jouni Huhtista.
- Äänimajakat eivät toimineet suunnitellusti. Pakarinen ja Luoma olivat yhteydessä WSP Oy:n Pyyri Survoon ja Näkövammaisten keskusliiton Juha Sylbergiin ja jatkavat selvittelyä. Luoma lupautui testaamaan järjestelmää Survon ja Sylbergin paikallisena tukena.

Kuopion kaupunki

Kaupunkiympäristö
kunnallistekninen suunnittelu
Paula Pakarinen

23.3.2021

Julkinen

Tarvittaessa Sylberg ja/tai Survo tulee paikanpäälle varmistamaan järjestelmän toimivuuden.

Tarvitaan selkeä ohje MyMoveo-sovelluksen käyttöön ja mitä asetuksia tulee olla laitteissa huomioiden sekä IOS että Android käyttöjärjestelmät. Pakarinen selvittää ohjeen tekoa Survon ja Sylbergin kanssa.

Lisäksi tarvitaan äänimajakoista tiedottamiseen apua Näkövammaisten järjestöjen kautta.

- Pohdittiin, olisiko tarpeen olla Kuopio.fi sivuilla informaatiota Matkakeskuksesta (esim. opaskartta, liityntäpysäköinti, pyöräpysäköinti, kaupunkipyörät, äänimajakat ym.). Sovittiin, että Niskanen selvittää asiaa.

Jakelu

osallistujat

Katja Heinonen

Ari Räsänen

Jukka Eskelinen

Jouni Huhtinen

Kari Laukkanen

Aleksi Kuokkanen

vammaisneuvoston puheenjohtaja

Kuopion kaupunki, kunnallistekninen suunnittelu

Kuopion kaupunki, kunnallistekninen suunnittelu

Kuopion kaupunki, joukkoliikenne

Kuopion kaupunki, rakennuttamispalvelut

Lapti Oy

Pakarinen käy tämän muistion läpi vammaisneuvoston kokouksessa 25.3. Muistio jaetaan muille vammaisneuvoston jäsenille sen kokouksen aineistossa.