

ARK LISÄKIRJE NRO 1

PROJEKTI Kuopas, Vuorikatu 27/ Kuvakukko	PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ Kaisu Vasara	PÄIVÄYS 2017-04-27
TYÖNUMERO 22702568	RAPORTOIJJA Pirjo Soininen	

Kuvakukko

- Rakennusselostus
 - kohta 1355, Hormit. Rakennuksen sisäpihalle tulee erillinen iv-piippu. hormi perustetaan betonilaatan päälle. betonilaatan päälle muurataan kaksi varvia betonivaluharkkoja, leveys 150 mm. Harkkojen päälle kermikaista, puurunko 50x100 k 400. Puurungon ulkopintaan 18 mm säänkestävä havuvaneri. Vanerin pintaan vaakasuuntaisesti 0,6 mm saumattu Pural-pinnoitettu pellitys. Sokkeli pinnoitetaan Weber.vetonit 410 + Weber.vetonit sokkelimaali + Weber.vetonit sokkelipinnoite. Värit ulkovärisuunnitelman mukaan. Piippu pohja- ja julkisivupiirustusten mukaisesti
- Purkupiirustukset
 - piirustuksiin on tarkennettu purettavat kanaalit
- Vesikattopiirustus
 - Lisätty yhden syöksytorven poisto ja uuden lisäys.
- Ikkunakaavio
 - Uusi ikkunakaavio 2. kerroksen uusittavista ikkunoista.
 - 2. kerroksen nauhaikkunaa ei uusita.
- Pohjakuva 2. krs
 - Projektoritilan ja ET, Laite/sähkötilan välinen seinä säilytetään nykyisellä rakenteella. Seinärakenne on tarkistettava rakennustöiden yhteydessä.